

架空電纜接地電阻測試紀錄表

測試日期：____年____月____日

測試時間	中繼站名稱	最近引出線 架空纜線編號	測 試 地 點	電阻值(Ω)	備 註

註：1. 有線廣播電視系統網路已經審驗合格，本項免驗，惟遇有疑慮需要時，
得依「有線廣播電視系統工程技術管理辦法」及相關規定進行測試。
2. 架空電纜接地電阻值應小於五十歐姆。

本表為第____頁／共____頁

公司名稱：

高級電信工程人員：

審驗單位：

審驗人員：