附表十：有線廣播電視接地電阻查驗表

有線廣播電視接地電阻查驗表（□自評／□複評）頁次：

公司名稱			測試日期	中華民國 年 月 日
測試人員			主管	（簽名）
查驗項目	數值查驗			
編　號	項　目	地　　點	電阻值（Ω）	備　　註
查驗區域				
說明： **項目欄**：頭端請填1，架空線纜請填2，訂戶引進線請填3。 **接地電阻標準值**：頭端＜15Ω，架空線纜＜50Ω，訂戶引進線＜100Ω。				

備註：

1、複評查驗：

(1)量測頭端接地1點。

(2)隨機抽測網路接地點十分之一，以不超過30點為原則。

2、本表主管簽章欄於自評查驗時應由有線電視系統之主管簽章，於國家通訊傳播委員會複評查驗時係由國家通訊傳播委員會查測人員直接主管簽章。