

廣播/電視無線電臺工程評鑑複評表

電臺名稱：
負責人：

地 址：
評鑑日期：

評鑑項目		配分	評分	評 分 標 準
工程設施 36%	發射設備	11		發射機(含激勵器)具備接功能可作主備機切換發射,或抽換功率模組時不致停播者;最高得11分。
	發射機房相關設施	7		<input type="checkbox"/> 空間配置 <input type="checkbox"/> 空調 <input type="checkbox"/> 監測設備 <input type="checkbox"/> 配線 <input type="checkbox"/> 設備上架 <input type="checkbox"/> 維護 <input type="checkbox"/> 故障警示;未具備或不良者每項扣1分。
	天線、鐵塔及接地線保養維護	7		<input type="checkbox"/> 天線鐵塔維護保養 <input type="checkbox"/> 鐵塔傾斜情形 <input type="checkbox"/> 避雷針 <input type="checkbox"/> 警示燈 <input type="checkbox"/> 附掛物牢固 <input type="checkbox"/> 安全防護措施 <input type="checkbox"/> 接地線施作維護;未具備或不良者每項扣1分。
	備用電源	11		<input type="checkbox"/> 具發射機房備用電源且測試運轉正常,否則扣5分。 <input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 噪音隔離 <input type="checkbox"/> 安全警示;未具備或不良者每項扣2分。
傳輸品質 36%	中心頻率	必要項目		<input type="checkbox"/> 未符合附表一者,喪失參評資格。(依電信監理人員檢驗紀錄表)
	輸出功率	必要項目		<input type="checkbox"/> 未符合附表一者,喪失參評資格。(依電信監理人員檢驗紀錄表)
	雜音度	5		<input type="checkbox"/> 未符合附表一者,扣5分。(依電信監理人員檢驗紀錄表)
	諧波及混附發射電場強度	5		<input type="checkbox"/> 未符合附表一者,扣5分。(依電信監理人員檢驗紀錄表)
	頻率響應特性	5		<input type="checkbox"/> 未符合附表一者,扣5分。(依電信監理人員檢驗紀錄表)
	失真度	5		<input type="checkbox"/> 未符合附表一者,扣5分。(依電信監理人員檢驗紀錄表)
	監控及警示系統	4		<input type="checkbox"/> 未具監控系統者扣2分; <input type="checkbox"/> 未具警示系統者扣2分。
監理業務 8%	工程主管設置情形	3		<input type="checkbox"/> 未按規定設置者扣3分。
	違規情形	3		<input type="checkbox"/> 頻率 <input type="checkbox"/> 電功率 <input type="checkbox"/> 發射地點 <input type="checkbox"/> 發射機;有任一項違規者扣3分。
	證照換發繳費情形	2		<input type="checkbox"/> 按時換照 <input type="checkbox"/> 繳交頻率使用費;有任一項未辦理者扣2分。
綜合評分 20%	工程管理、工程人員培訓、環境管理、優良事蹟、單位重視評鑑程度、其他...等。	20		1. 機房整體設計與維護,新技術之引進或自行研發。 2. 培訓計畫與執行成果。 3. 環境整潔與安全。 4. 具體優良工程事蹟或貢獻。 5. 主管重視程度與準備情形。 6. 其他。
評 鑑 總 分		100		總評

評鑑委員：